



LEGENDA

	EXTINTOR COM CARGA DE PÓ ABC (2A.20B-C)
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 3 LUX P/ LOCAIS PLANOS - 5 LUX P/ LOCAIS EM DESNÍVEL
	DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
	SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

LEGENDA PLACAS DE SINALIZAÇÃO

REPRESENTAÇÃO	CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
	S3		INDICAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIKADA ACIMA DA PORTA, PARA INDICAR O SEU ACESSO
	S13d		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE MENSAGEM "SAÍDA" OU MENSAGEM "SAÍDA" E OU PICTOGRAMA E OU SETA DIRECIONAL: FOTOLUMINESCENTE, COM ALTURA DE LETRA SEMPRE >=50 mm	INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM OU SEM COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE (SETA OU IMAGEM, OU AMBOS)
	S13e				
	S12				
	E2		COMANDO MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	PONTO DE AÇIONAMENTO DE ALARME DE INCÊNDIO. DEVE VIR SEMPRE ACOMPANHADO DE UMA MENSAGEM ESCRITA, DESIGNANDO O EQUIPAMENTO AÇIONADO POR AQUELE PONTO
	E3		COMANDO MANUAL DA BOMBA DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	
	E5		EXTINTOR DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO
	E7		ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DO ABRIGO DA MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM HIDRANTE NO SEU INTERIOR
	M1	VER DETALHE 1	INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO.	SÍMBOLO: QUADRADO OU RETANGULAR FUNDO: VERDE MENSAGEM ESCRITA REFERENTE AOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO: O TIPO DE ESTRUTURA E OS TELEFONES DE EMERGÊNCIA. LETRA: BRANCA	NA ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO

NOTAS:

- 1- TODA TUBULAÇÃO DA REDE DE HIDRANTES, QUANDO SUBTERRÂNEA, DEVERÁ RECEBER TRATAMENTO ANTICORROSIVO;
- 2- TODA TUBULAÇÃO DA REDE DE HIDRANTES, QUANDO APARENTE, DEVERÁ SER PINTADA NA COR VERMELHA;
- 3- NÃO HÁ UTILIZAÇÃO DE GLP;
- 4- CENTRAL DE ALARME ESTA LOCALIZADA NA GUARITA;
- 5- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;
- 6- DÚVIDAS SOBRE O PROJETO, CONSULTAR O AUTOR;

Esta edificação está dotada dos seguintes Sistemas de Segurança contra incêndio:

- Extintores de Incêndio
- Hidrantes
- Iluminação de Emergência
- Sinalização de Emergência

Edificação em concreto armado

Em caso de emergência:
Ligue 193 - Corpo de Bombeiros
Ligue 190 - Polícia Militar

DETALHE 1
SEM ESCALA

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP

Data	Discriminação da atualização / substituição	Nº do PSCIP

Obra / Endereço LABORATÓRIO DE EDIFICAÇÕES Av. das Pombas, 2020 - Floresta, Cascavel - PR, 85814-800		
Área 123,00 m²	Ocupação predominante E-4	PARA USO DO CBMPR
Prancha 01 / 01	Conteúdo da Prancha - PLANTA TÉRREO	
Proprietário INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - CNPJ: 10.652.179/0001-15	Responsável Técnico TIAGO RADASKIEWICZ - Eng. Civil - CREA PR-132448/D	Data 12/05/2020
Escala INDICADA		