

PLANTA BAIXA
ILUMINAÇÃO
ESC: 1/50

LEGENDA

- CONDUTORES DE NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA, NO INTERIOR DO ELETRODUTO, RESPECTIVAMENTE, COM INDICAÇÃO DE CIRQUITO (C) RETORNO (R) E BITOLA (B)
- QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA, INSTALADO A 1,50m DO PISO.
- PLAFON QUADRADO DE SOBREPOR LED - 13W
- LUMINÁRIA LINEAR DE SOBREPOR LED - 36W
- LUMINÁRIA LINEAR DE EMBUTIR LED - 36W
- ELETRODUTO CORRUGADO EMBUTIDO NA LAJE OU POR CIMA DO FORRO
- ELETRODUTO APARENTE FIXADO NA PAREDE COR PRETA
- PERFILADO 38X38, NA COR PRETA, H=3,70M OU 2,70M (BANCADAS). COR PRETA
- ELETROCALHA 100X50 NA COR PRETA, H=3,80M

- INTERRUPTOR SIMPLES, H=1,20M
- INTERRUPTOR PARALELO, H=1,20M
- TOMADA BAIXA H=0,30M
- TOMADA MÉDIA H=1,20M
- TOMADA ALTA H=2,20M

QDLF - QUADRO DE LUZ E FORÇA



VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA

IMPORTANTE:
*AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO PODERÃO SER SUBSTITUÍDAS POR SIMILARES DESDE QUE EQUIVALÊNCIA SEJA COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDO DO IPT QUE DEVERÁ SER FORNECIDO PELA EMPRESA E APROVADA PELA PROAD/IFPR
*OS DESENHOS APRESENTADOS NESTE DOCUMENTO FAZEM PARTE DE UM PROJETO GLOBAL DE ARQUITETURA, NÃO PODENDO SER ANALISADO ISOLADAMENTE
*PREVER ANÁLISE DE TODOS OS DETALHES REFERENTES AO PROJETO CONFORME PRANCHAS

OBSERVAÇÕES
AUTORIA DO PROJETO: A obra deverá ser executada conforme o projeto aprovado. Não serão aceitas mudanças que distorçam a imagem da obra executada, resguardando sempre os direitos autorais do profissional.
Lei 5.194/66 Art. 18. As alterações do projeto ou plano original SÓ PODERÃO ser feitas pelo PROFISSIONAL que o tenha elaborado.
Parágrafo único. Estando impedido ou recusando-se o autor do projeto ou plano original a prestar sua colaboração profissional,comprovada a solicitação, as alterações ou modificações deles poderão ser feitas por outro profissional habilitado, a quem caberá a responsabilidade pelo projeto ou plano modificado.
Lei n. 9.610/98 Art. 24. São direitos morais do autor: o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra.

PROJETO ELÉTRICO

EM CASO DE DÚVIDAS CONSULTAR A DIVISÃO DE PROJETOS F. (41) 3888-4850

OBRA:
LABORATÓRIO DE RECURSOS NATURAIS - CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND
ENDEREÇO: Av. Cívica, 475 - Assis Chateaubriand, PR, 85935-000

AUTOR(ES) DO PROJETO:
ALVARO MASSAHARU KOMIYA CAU A59680-9

PROPRIETÁRIO:
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - CNPJ: 10.652.179/0001-15

RESPONSÁVEL EXECUÇÃO:
A LICITAR

REFERÊNCIA:
ILUMINAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL
Paraná

DATA	PRANCHA
NOV/2021	02
ESCALA	
INDICADA	
DESENHO	03
AMK	
ARQUIVO	PLOTAGEM
CAC_ELE_LabRecNat	19/11/2021

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - DI

A2 594x420