



LEGENDA

	HIDRANTE SIMPLES EM ABRIGO
	EXTINTOR COM CARGA DE PÓ ABC (2A-20B-C)
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 3 LUX P/ LOCAIS PLANOS - 5 LUX P/ LOCAIS EM DESNÍVEL
	ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTOEIRA TIPO LUGA)
	AVISADOR SONORO E VISUAL TIPO SIRENE
	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME
	DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
	SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
	BARRA ANTI PÂNICO

LEGENDA PLACAS DE SINALIZAÇÃO

REPRESENTAÇÃO	CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
	S3		INDICAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIKADA ACIMA DA PORTA, PARA INDICAR O SEU ACESSO
	S13d		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE MENSAGEM "SAÍDA" OU MENSAGEM "SAÍDA" E OU PICTOGRAMA E OU SETA DIRECIONAL: FOTOLUMINESCENTE COM ALTURA DE LETRA SEMPRE >=50 mm	INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM OU SEM COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE (SETA OU IMAGEM) OU AMBOS
	S13e				
	S12				
	E2		COMANDO MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	PONTO DE ACIONAMENTO DE ALARME DE INCÊNDIO. DEVE VIR SEMPRE ACOMPANHADO DE UMA MENSAGEM ESCRITA, DESIGNANDO O EQUIPAMENTO ACIONADO POR AQUELE PONTO
	E3		COMANDO MANUAL DA BOMBA DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	
	E5		EXTINTOR DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO
	E7		ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DO ABRIGO DA MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM HIDRANTE NO SEU INTERIOR
	M1		INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO.	SÍMBOLO: QUADRADO OU RETANGULAR FUNDO: VERDE MENSAGEM ESCRITA REFERENTE AOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO, O TIPO DE ESTRUTURA E OS TELEFONES DE EMERGÊNCIA. LETRA: BRANCA	NA ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO

NOTAS:

- 1- TODA TUBULAÇÃO DA REDE DE HIDRANTES, QUANDO SUBTERRÂNEA, DEVERÁ RECEBER TRATAMENTO ANTICORROSIVO;
- 2- TODA TUBULAÇÃO DA REDE DE HIDRANTES, QUANDO APARENTE, DEVERÁ SER PINTADA NA COR VERMELHA;
- 3- NÃO HÁ UTILIZAÇÃO DE GLP;
- 4- CENTRAL DE ALARME ESTA LOCALIZADA NA GUARITA;
- 5- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;
- 6- DÚVIDAS SOBRE O PROJETO, CONSULTAR O AUTOR;

Esta edificação está dotada dos seguintes Sistemas de Segurança contra incêndio:

- Extintores de Incêndio
- Hidrantes
- Iluminação de Emergência
- Sinalização de Emergência

Edificação em concreto armado

Em caso de emergência:
Ligue 193 - Corpo de Bombeiros
Ligue 190 - Polícia Militar

DETALHE 1
SEM ESCALA

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP		
Data	Discriminação da atualização / substituição	Nº do PSCIP
Obra / Endereço LABORATÓRIO DE EDIFICAÇÕES Av. das Pombas, 2020 - Floresta, Cascavel - PR, 85814-800		
Área 123,00 m²	Ocupação predominante E-4	PARA USO DO CBMPR
Prancha 01 01	Conteúdo da Prancha - PLANTA TÉRREO	
Proprietário INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - CNPJ: 10.652.179/0001-15		
Escala INDICADA	Responsável Técnico TIAGO RADASKIEWICZ - Eng. Civil - CREA PR-132448/D	Data 12/05/2020