

PLANTA BAIXA – PAV. TÉRREO
ESC: 1/100

– INSTALAR RALOS EXTERNOS CONFORME POSIÇÃO DO PROJETO
– INTERLIGAR OS RALOS COM AS CAIXAS DE PASSAGENS DE ÁGUA PLUVIAL
NÃO INTERLIGAR COM CAIXA DE ESGOTO

LEGENDA

- CONDENSADORA DE AR (TÉRREO) - 125 (A) X 96 (L) X (34 (P)
- EVAPORADORA FIXADA NA PAREDE
- CANALETA PVC 85X70, COR BRANCA - TIPO DUTOTEC
- CONDUTORES ACIMA DO FORRO EXISTENTE
- DESCIDA / SAÍDA CANALETA
- DESCIDA / SAÍDA TUBO PVC 32MM, PINTURA ESMALTE NA COR BRANCA
- TUBO PVC 32MM, PINTURA ESMALTE NA COR BRANCA
- RALO QUADRADO SIMPLES
- CAIXA DE PASSAGEM PLUVIAL EXISTENTE "VERIFICAR POSIÇÃO"

REFERÊNCIAS

- CONTROLBOX CB80 (CANALETA PARA INSTALAÇÃO):
INCLUSO FIXAÇÃO DA CANALETA COM PARAFUSO E BUCHA, LUVAS, TAMPAS, PRESILHAS, CURVAS, TERMINAL DE ACABAMENTO PARA FUROS.



* ANTES DA EXECUÇÃO, A FISCALIZAÇÃO E A CONTRATADA DEVERÁ CONSULTAR AS ORIENTAÇÕES DO MEMORIAL DESCRITIVO*

ORIENTATIVO

OBRA:
INFRAESTRUTURA ARES - CAMPUS LONDRINA
Avenida da Liberdade, B1, LOTE 26 - Gleba Jacutinga, Londrina - PR, 86077-080
AUTOR(ES) PROJETO:
ALVARO MASSAHARU KOMIYA CAU A59680-9
,
REFERÊNCIA:
RALOS E INTERLIGAÇÃO A CAIXAS PLUVIAIS
PAVIMENTO TÉRREO
DATA: AGOSTO/2022
ESCALA: 1/100
PLOTAGEM:
ARQUIVO: CLN_Infra_BlDid_Adeq
PRANCHA: 01 03

INSTITUTO FEDERAL Paraná

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - DI

A1 841X594