PLANTA BAIXA – 3° PAVIMENTO
ESC: 1/100

NESTE PAVIMENTO, DEVERÁ SER INSTALADO 10 UNIDADES DE ARES CONFORME O MEMORIAL, SENDO: EQUIPAMENTOS 1C / 2C / 3C / 4C / 5C / 6C / 7C / 9C / 10C / 13C

PLANTA BAIXA – 4° PAVIMENTO
ESC: 1/100

NESTE PAVIMENTO, DEVERÁ SER INSTALADO 11 UNIDADES DE ARES CONFORME O MEMORIAL, SENDO: EQUIPAMENTOS 1D / 2D / 3D / 4D / 5D / 6D / 7D / 8D / 9D / 11D / 13D

* ANTES DA EXECUÇÃO, A FISCALIZAÇÃO E A CONTRATADA DEVERÁ CONSULTAR AS ORIENTAÇÕES DO MEMORIAL DESCRITIVO*

LEGENDA

- CONDENSADORA DE AR (TÉRREO) - 125 (A) X 96 (L) X (34 (P)
- EVAPORADORA FIXADA NA PAREDE
- CANALETA PVC 85X70, COR BRANCA - TIPO DUTOTEC
- CONDUTORES ACIMA DO FORRO EXISTENTE
- DESCIDA / SAÍDA CANALETA
- DESCIDA / SAÍDA TUBO PVC 32MM, PINTURA ESMALTE NA COR BRANCA
- TUBO PVC 32MM, PINTURA ESMALTE NA COR BRANCA
- RALO QUADRADO SIMPLES
- CAIXA DE PASSAGEM PLUVIAL EXISTENTE "VERIFICAR POSIÇÃO"

REFERÊNCIAS
- CONTROLBOX CB80 (CANALETA PARA INSTALAÇÃO):
INCLUSO FIAÇÃO DA CANALETA COM PARAFUSO E BUCHA, LUVAS, TAMPAS, PRESILHAS, CURVAS, TERMINAL DE ACABAMENTO PARA FUROS.

ORIENTATIVO

OBRA
INFRAESTRUTURA ARES - CAMPUS LONDRINA
Avenida da Liberdade, B1, LOTE 26 - Gleba Jacutinga, Londrina - PR, 86077-080

AUTORES(ES) PROJETO
ALVARO MASSAHARU KOMIYA CAU A59680-9
.

REFERÊNCIA
INSTALAÇÃO DE CANALETA E DRENOS
2º PAVIMENTO E 3º PAVIMENTO

DATA
AGOSTO/2022
ESCALA
1/100
PLOTAGEM
.
ARQUIVO
CLN_Infra_BIDid_Adeq

PRANCHA
02
03

INSTITUTO FEDERAL Paraná

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - DI

A1 841X594