



PLANTA BAIXA
ESC: 1/50
ÁREA: 130,10 m²

LEGENDA

	EXTINTOR COM CARGA DE PÓ ABC (2A:20B:C)
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 3 LUX P/ LOCAIS PLANOS - 5 LUX P/ LOCAIS EM DESENVEL
	DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
	SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
	BARRA ANTI PÂNICO

LEGENDA PLACAS DE SINALIZAÇÃO

REPRESENTAÇÃO	CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
	S13d		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE MENSAGEM "SAÍDA" OU MENSAGEM "SAÍDA" E OU PICTOGRAMA E OU SETA DIRECIONAL FOTOLUMINESCENTE, COM ALTURA DE LETRA SEMPRE >=50 mm	INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM OU SEM COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE (SETA OU MENSAGEM OU AMBOS)
	S13e				
	S12				
	E5		EXTINTOR DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO
	M1	VER DETALHE 1	INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO.	SÍMBOLO: QUADRADO OU RETANGULAR FUNDO: VERDE MENSAGEM INSCrita RELEVANTE AOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO E TIPO DE ESTRUTURA E OS TELEFONES DE EMERGÊNCIA. LETRA: BRANCA	NA ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO

NOTAS:

- 1- TODA TUBULAÇÃO DA REDE DE HIDRANTES, QUANDO SUBTERRÂNEA, DEVERÁ RECEBER TRATAMENTO ANTICORROSIVO;
- 2- TODA TUBULAÇÃO DA REDE DE HIDRANTES, QUANDO APARENTE, DEVERÁ SER PINTADA NA COR VERMELHA;
- 3- NÃO HÁ UTILIZAÇÃO DE GLP;
- 4- CENTRAL DE ALARME ESTÁ LOCALIZADA NA GUARITA;
- 5- CONFERRIR MEDIDAS NO LOCAL;
- 6- DÚVIDAS SOBRE O PROJETO, CONSULTAR O AUTOR;

Esta edificação está dotada dos seguintes Sistemas de Segurança contra incêndio:

- Extintores de Incêndio
- Iluminação de Emergência
- Sinalização de Emergência
- Edificação em concreto armado
- Em caso de emergência:
Ligue 153 - Corpo de Bombeiros
Ligue 190 - Polícia Militar

DETALHE 1
SEM ESCALA

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP

Data	Discriminação da atualização / substituição	Nº do PSCIP

Obra / Endereço

LABORATÓRIO DE EDIFICAÇÕES
Rodovia PR 323, KM 310, Parque Industrial I - CEP 87507-014 - Umuarama / PR

Área		130,10 m²	Ocupação predominante	E-4	PARA USO DO CBMPR
Prancha		Conteúdo da Prancha			
01 / 01		- PLANTA TÉRREO			
Proprietário					
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - CNPJ: 10.652.178/0001-15					
Escala	INDICADA	Responsável Técnico			Data
		TIAGO RADASKIEWICZ - Eng. Civil - CREA PR-132448/D			09/10/2020