



BLOCO 06 - ZONA DE PROTEÇÃO POR SPDA

ELEVACÃO FRONTAL



ELEVACÃO LATERAL




MÉTODOS DE SPDA:

- ZONA DE PROTEÇÃO:Franklin
 - ZONA DE PROTEÇÃO:Esfera rolante
 - ELETROGOMETRICO (ESFERA ROLANTE)
 - FRANKLIN
 - GAOLA FARADAY
- CAIXA DE INSPEÇÃO de oterromen-
to com eletrodo de terra
- PR-1 Pára raios (capitor tipo Franklin
TA terminai dietro



NOTA:

- 1-Resistência de aterramento inferior a 5 OHM, em qualquer época do ano.
2-Eletrodo de Terra: COPPERWELD de 3,0m. Camada alta.
3-Estrutura com nível de proteção II

PLANTA DE COBERTURA



UNIDADE: cm

[illegible]

<p>OPERA: CONTRATO DE UNIDADE EDUCACIONAL - UNED - ASSIS CHATEAUBRIANT - PR AVENIDA CIDRA - QUADRA N°1 - JARDIM ADELAIDE</p> <p>SETOR: EDUCACIONAL</p> <p>FECHAMENTO - IMPLA:</p>	<p>SPDA</p>
<p>INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA</p>	<p>ASSINATURA</p>
<p>BRANCA</p>	<p>REFERENCIA</p>
<p>SPDA</p>	<p>PLANTA 06 - GUARITA/PORTARIA</p> <p>ZONA DE PROTECCAO</p>
<p>01/02</p>	<p>ASSINATURA</p>
<p>ESCALA</p> <p>INDICADA</p>	<p>RESP. TECNICO</p> <p>ENG. HAMILTON DINIZ ARAUJO</p> <p>SANDRO NEGRÃO -Téc Elei</p>
<p>CRÉD.</p> <p>PR-9557/D</p> <p>PR-8232/TD</p>	<p>CRÉD.</p> <p>PR-9557/D</p> <p>PR-8232/TD</p>
<p>CORPO DE BOMBEIROS</p>	<p>ASSIS</p> <p>CHATEAUBRIANT</p>