



INSTITUTO FEDERAL  
PARANÁ



Ministério da Educação  
Instituto Federal do Paraná  
Pró-reitoria de Administração  
Comissão de Licitação

**TOMADA DE PREÇOS 01/2014**  
**QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS**

**Esclarecimento nº 02**

\_\_\_\_\_, vem através desta, solicitar os seguintes esclarecimentos:

1. No memorial descritivo item 7.1 cita que as divisórias serão com perfis de aço galvanizado. Na planilha cita que as divisórias serão com perfis de alumínio. Qual devemos considerar?

**Resposta:** No ITEM 7.1 deve ser utilizado o perfil para divisória em aço galvanizado com acabamento em pintura epóxi pó.

2. Na planilha quantitativa com os valores do IFPR alguns itens estão com os preços bem abaixo do mercado(Ex.: Regularização de piso com argamassa de cimento e areia média no traço 1:4, com valor máximo de R\$ 26,67/m<sup>3</sup>). Este valor esta equivocado, pois a areia custa R\$ 58,00/m<sup>3</sup> e o cimento R\$ 575,00/m<sup>3</sup>), conseqüentemente como podemos ter argamassa com o valor máximo da planilha?


**Resposta:** o valor da regularização do piso com argamassa de cimento + areia traço 1:4 acabamento desempenado para aplicação de cerâmica ou parquet de madeira, sendo a unidade medida em metro quadrado ( M<sup>2</sup>) e valor unitário de R\$26,67/m<sup>2</sup>.

3. No item 15 da planilha – Iluminação Quadra – está incluso no preço máximo da planilha o fornecimento de refletores e lâmpadas?

**Resposta:** No item 15 da planilha de orçamento está incluído o fornecimento de 28 conjuntos de refletores em corpo de alumínio e lâmpadas flúor compacta 85W x 220 V com bocal E27.

4. Os valores do forro de PVC e dos assoalhos também estão bem abaixo dos valores de mercado.

**Resposta:** O valor da cotação para forro de PVC deve ser considerado como reinstalação sem fornecimento de material, já para o caso do piso de madeira 50% da área não esta



INSTITUTO FEDERAL  
PARANÁ



Ministério da Educação  
Instituto Federal do Paraná  
Pró-reitoria de Administração  
Comissão de Licitação

comprometida podendo ser recuperada apenas com lixamento, calafetação e aplicação de camada seladora incolor, o que reduz a necessidade de material novo.

5. Diante dos exposto acima, solicitamos adiamento na entrega dos envelopes, para que a IFPR possa rever o orçamento.

**Resposta:** Mediante os esclarecimentos prestados, permanecem inalterados os valores unitários apresentados na planilha orçamentária da Tomada de Preços 01/2014, não havendo alteração na data marcada para apresentação dos envelopes.

---

Patrícia Dias  
Presidente da Comissão de Licitação