

Este pregão possui 1 Ata Complementar

[Ver Ata Original](#)

158009.272020 .101067 .5036 .72126858



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1
Nº 00027/2020 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 04 de dezembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 132/2020 de 29/09/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 23411007475202042, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00027/2020. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Ata de Registro de Preço de HARDWARE (DIVERSOS) - OBJETO N.º 20 - CCL 2020, para atendimento das necessidades dos campi IFPR e demais participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento., tendo em vista Item com decisão recursal procedente..

Item: 62

Descrição: BATERIA RECARREGÁVEL

Descrição Complementar: BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO SELADA, TENSÃO 12 VCC, APLICAÇÃO NOBREAK ENGETRON DE 5KVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO CÍCLICO 14,4 V A 15 V,USO FLUTUANTE:13,5 V AT É, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, CAPACIDADE NOMINAL 70 AH, DIMENSÕES 152 X 350 X 165 MM, FAIXA TEMPERATURA DE TRABALHO 20 °C, CORRENTE MÁXIMA 28 A

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 21

Valor Estimado: R\$ 4.007,4300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: POWERCOM BRASIL GERADORES - EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 2.980,0000 e a quantidade de 21 Unidade .

Item: 63

Descrição: BATERIA RECARREGÁVEL

Descrição Complementar: BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO SELADA, TENSÃO 12 VCC, APLICAÇÃO NOBREAK ENGETRON DE 5KVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO CÍCLICO 14,4 V A 15 V,USO FLUTUANTE:13,5 V AT É, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, CAPACIDADE NOMINAL 70 AH, DIMENSÕES 152 X 350 X 165 MM, FAIXA TEMPERATURA DE TRABALHO 20 °C, CORRENTE MÁXIMA 28 A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 6

Valor Estimado: R\$ 4.007,4300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: POWERCOM BRASIL GERADORES - EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 2.980,0000 e a quantidade de 6 Unidade .

Histórico

Item: 62 - BATERIA RECARREGÁVEL

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	02/12/2020 16:20:52	Volta de Fase para Julgamento
Recusa	04/12/2020 10:22:26	Recusa da proposta. Fornecedor: EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO, CNPJ/CPF: 31.768.037/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 1.456,3464. Motivo: observou-se que o aparelho RAGTECH INFINIUM DIGITAL 2200VA ofertado pela empresa EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO, possui forma de onda senoidal

modificada ou digital já as normas NBR 15014 trata de equipamentos com formas de onda senoidal pura.

Aceite	04/12/2020 10:26:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: POWERCOM BRASIL GERADORES - EIRELI, CNPJ/CPF: 09.330.128/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 2.980,0000.
Habilitado	04/12/2020 10:26:49	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: POWERCOM BRASIL GERADORES - EIRELI - CNPJ/CPF: 09.330.128/0001-98

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 63 - BATERIA RECARREGÁVEL

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	02/12/2020 16:20:52	Volta de Fase para Julgamento
Recusa	04/12/2020 10:23:34	Recusa da proposta. Fornecedor: EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO, CNPJ/CPF: 31.768.037/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 1.456,3464. Motivo: observou-se que o aparelho RAGTECH INFINIUM DIGITAL 2200VA ofertado pela empresa EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO, possui forma de onda senoidal modificada ou digital já as normas NBR 15014 trata de equipamentos com formas de onda senoidal pura.
Aceite	04/12/2020 10:26:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: POWERCOM BRASIL GERADORES - EIRELI, CNPJ/CPF: 09.330.128/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 2.980,0000.
Habilitado	04/12/2020 10:26:49	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: POWERCOM BRASIL GERADORES - EIRELI - CNPJ/CPF: 09.330.128/0001-98

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	02/12/2020 16:20:52	Este pregão foi reagendado para 04/12/2020 09:00.
Sistema	02/12/2020 16:20:52	Sr(s) fornecedor(es), os itens 62 e 63 estão retornando à fase de Julgamento.
Sistema	04/12/2020 10:26:49	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	04/12/2020 10:28:52	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 04/12/2020 às 11:00:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Volta de Fase	02/12/2020 16:20:52	Item com decisão recursal precedente.. Reagendado para: 04/12/2020 09:00
Abertura de Prazo	04/12/2020 10:26:49	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	04/12/2020 10:28:52	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 04/12/2020 às 11:00:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:18 horas do dia 04 de dezembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

JOSE LAUDILINO BUENO JUNIOR
Pregoeiro Oficial

BRUNO RUTHES DE LIMA
Equipe de Apoio

[Ver Ata Original](#)

 **Imprimir o
Relatório**

[Voltar](#)

